

PCS 消費電力

◆500kVA (PVL-L0500/L0490)

①昼 (PCS運転時) **合計:1370VA**

- ・補機電源:700VA (ファン運転)
- ・制御電源:500VA
- ・UPS消費:170VA (参考値のため、調達先に確認願います)

②夜間 (PCS停止時) **合計:90VA**

- ・補機電源:0VA (ファン停止)
- ・制御電源:75VA
- ・UPS消費:15VA (参考値のため、調達先に確認願います)

◆500kW以外の内部給電タイプ

(PVF-T0100/L0100, PVF-T0250, PVF-L0250)

①昼 (PCS運転時) **合計:0VA**

制御、補機電源は内部供給のため効率内数

②夜間 (PCS停止時) **合計:75VA**

- ・制御電源:75VA
- ・UPS消費:0VA (UPSは不要)

◆175kW、250kWの制御電源外部給電タイプ (PVG-L0175, PVF-L0250のオプション対応)

①昼(PCS運転時) **合計:345VA**

- ・補機電源:0VA (内部供給のため効率の内数)
- ・制御電源:300VA
- ・UPS消費:45VA (参考値のため、調達先に確認願います)

②夜間(PCS停止時) **合計:90VA**

- ・補機電源:0VA(ファン停止)
- ・制御電源:75VA
- ・UPS消費:15VA (参考値のため、調達先に確認願います)